ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за набавку ПП услуга за потребе Правног факултета

Р.бр	О П И С	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1.	Услуге лица задуженог за спровођење мера заштите од пожара (референт заштите од пожара) Давалац услуге се обавезује да непосредно организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара сходно члану 24. Закона о заштити од пожара („СЛ. гласник РС“ бр. 11/09) Референт заштите од пожара треба: - да предложи одговарајући број и тип апарата за почетно гашење пожара према важећим стандардима и упутствима произвођача, односно Главним пројектом заштите од пожара; - стара се о спровођењу и примени мера и прописа утврђених Законом о заштити пожара и другим Законима, техничким прописима, одлукама и правилницима заштите од пожара; - води рачуна о законским роковима контроле и сервиса противпожарних апарата и хидраната и води сву потребну документацију и записнике; -води рачуна о законским роковима контроле и сервисирања аутоматске стабилне инсталације за дојаву пожара; -да периодично врши визуелну контролу елемената електроинсталације те води рачуна да иста испуњава законске услове; -да врши преглед објекта и писмено предлаже мере за отклањање констатованих недостатака са аспекта заштите од пожара; -да сарађује са свим извођачима радова при адаптацији и реконструкцији објекта са аспекта заштите од пожара; - да се стара о редовној провери знања запослених из области заштите од пожара (у складу са чланом 53 Закона о заштити од пожара) - да редовно сарађује са инспекцијама заштите од пожара - да води рачуна о законским роковима контроле громобранске инсталације и инсталације за изједначење потенцијала за заштиту од статичког електрицитета; - да обавља остале послове из области заштите од пожара који од њега буду захтевавани, сходно Закону о заштити од пожара. **- Понуђена цена треба да обухвати накнаду за 12 месеци**		
2.	Сервисирање ПП апарата - S-6 4 комада х 2 годишње - S-9 8 комада х 2 годишње -Co2/5 1комада х 2 годишње		
3.	Издавање стручног извештаја о прегледу и испитивању стабилне инсталације за дојаву пожара (број централа 2х 2 годишње)		
4.	Сервисирање хидранта (4 комада х 2 годишње)		
5.	Провера и издавање стручног извештаја о функционалном испитивању против-паничне расвете (1х2 годишње)		
6.	Преглед, мерење и издавање стручног налаза на систему за изједначавање потенцијала за заштиту од статичког електрицитета (број резервоара 1х2 годишње)		
7.	Преглед и мерења на громобранској инсталацији (количина 1)		

Напомена: Понуђач мора да испуњава све прописане услове и да има овлашћења надлежних институција за обављање ове врсте посла.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен на 12 месеци. У случају да је потребно да се неки делови мењају, њихова уградња ће се извршити након достављања понуде понуђача и давања писане сагласности наручиоца.

Датум Понуђач

_____._____. 2014. год. М.П. _____

(потпис овлашћеног лица)