



ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Комисија за јавну набавку радова на замени прозорске столарије
(ЈН 01/2019)

Предмет: Додатне информације и појашњења
у вези са припремањем понуде

Ниш, 22.01.2019. године
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Бр. 05-157/1
22.01.19. год.

Трг краља Александра 11 факх 122

Дана 22.01.2019. године примљен је захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са припремањем понуде, од стране заинтересованог лица/ потенцијалног понуђача, следеће садржине:

1. Поштовани,

"У обрасцу понуде стоји да треба доставити узорак профила и атесте акредитоване лабораторије за звучну и топлотну изолацију за тај профил као и да атест треба да гласи на име извођача или подизвођача радова. Моје питање је следеће, због чега атести треба да гласе на извођача ако смо ми произвођачи столарије а не профила а произвођач профила за свој производ тј. профил има атест који је универзалан а нама је профил само материјал за производњу. Да сте тражили атест за прозор на име извођача радова имало би неког смисла а овако само ствара само непотребно губљење времена и додатне трошкове за атестирање профила."

У вези са претходним питањем Комисија за предметну набавку даје следећи

О Д Г О В О Р

1. У обрасцу понуде на позицији под редним бројем 2. наведено је да уз понуду треба приложити узорак профила, као и важеће атесте акредитоване лабораторије за звучну и топлотну изолацију. Атест треба да гласи на име извођача радова, подизвођача или члана заједничке понуде. На основу овога може се закључити да понуђачи достављају само узорак профила, док се атести односе на готове прозоре како би се утврдило да ли исти задовољавају топлотну проводљивост $U=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ и звучну изолацију класе 1 (35-39 дБ).

Достављено:

- подносиоцу захтева
- објављено на интернет презентацији Факултета

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Бориша Стевановић
B. Stevanović